

柳町小学校・柳町こどもの森等改築計画説明会 質疑概要

日 時 平成31年1月27日（日）午前10時00分～午前11時20分

参加者数 56名

| | 質問 | 回答 |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 園庭がない期間の対応はどうするのか。 | 小学校と連携しての校庭や体育館の利用や、近隣の幼稚園の園庭や公園の利用を今後具体的に検討してまいります。 |
| 2 | 工事期間中の作業時間（午前8時から午後6時半）について、登校時間の工事車両搬入は安全面からも調節すべきである。 | スクールゾーン時間帯（午前7時半から午前9時まで）は車両の通行は行いません。 朝礼や準備作業等を行う可能性があるため、現段階においては時間に幅をとらせていただいております。 工事施工業者が決まりましたら、児童・園児の登下校も配慮した作業時間や工事計画をご説明させていただきます。 |
| 3 | 工事中の資材置き場はどうするのか。安易に校庭等を使わないようにしていただきたい。 | 現在の計画では、工事中の資材置き場は、資料 P4-11 の点線赤枠の工事エリア内に設ける計画としています。 |
| 4 | 将来の児童数との関係でどの程度教室の余裕が増えたのか。 | 現在、各学年普通教室3教室＋少人数教室1教室を確保しています。その他、低・中・高学年ごとに多目的室を設けており、教室数が不足することのないよう計画しております。 |
| 5 | アスベスト含有箇所は体育館だけなのか。ほかの場所にも含まれている箇所があるのか。 | 体育館外壁の他、校舎等のビニル床シートやフレキシブルコート、成形材に含まれています。 撤去の際には、養生をし、負圧をかけて飛散しないよう作業を行います。 |
| 6 | 防災対策の強化について、非常時の緊急車両の出入口が狭いように感じるが十分か。仮設トイレについてどのような対応を考えているか。 | 緊急車両の出入口は、千川通りから園庭にアクセスするルート、小学校正門及び東門通用門からアクセスするルートがあり、緊急車両が通れる広さは確保しております。また災害時のトイレについては、園舎2階テラス下の部分にマンホールトイレを5基分設置予定です。 |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | トラック運転手の時間調整による周辺道路への路肩駐車が懸念される。周辺道路には誘導員がいないため安全性が不安。なにか対策は考えられているのか。 | 施工業者には、スクールゾーン含め周辺道路への路肩駐車禁止を周知徹底してまいります。 |
| 8 | 工事中の防音対策でなにか考えられていることはあるか。 | 工事中の防音・振動対策については、今後施工業者と共に検討してまいります。 |
| 9 | 工事中、現在の育成室がなくなる期間はどのようなようになるのか。 | 工事期間中においては、近隣に移転し開室するよう検討を進めております。 |
| 10 | 工事期間中の運動会等のイベントはどうなるのか。別の機会に説明があるのか。 | 学校と協議の上、工事中におきましても、より良い教育環境の確保に努めてまいります。今後状況が分かり次第、ご説明させていただきます。 |
| 11 | 校庭は人工芝かゴムチップ舗装か。 | 地域の方々からの声もありまして、既存を踏襲し土校庭とする予定でおります。 |
| 12 | プールは屋内プールという理解で良いか。 | 屋根は開閉式、床は可動床を採用した屋内プールとして計画しております。雨天時にもプールや集会、夏季以外の時期には人工芝を張り、運動スペースとして利用できる計画としています。 |
| 13 | 可動床のプールということですが、園児も小学校のプールを利用できるのか。 | 園児のプールにつきましては、南棟2階のテラス部分に組み立て式の専用プールの設置を考えております。小学校プールの利用につきましては、今後の運営について協議する中で検討してまいります。 |
| | 【その他要望】 | |
| 1 | 3階体育館が避難所となりますが、停電等でエレベーターが使用できなくなると身障者の方々は階段の昇降が困難となるので、その際の対応を十分に考えていただきたい。 | 非常用発電設備を設けており、災害時にはエレベーター等の電源を確保できる計画としております。 |
| 2 | 受動喫煙防止に関する要望について、工事業者等の路上喫煙、たばこの煙が風で校舎・園舎に流れてくるとか、道路にポイ捨てされるとか、こどもの健康状態に対する憂慮がある。十分な配慮や対応をお願いしたい。 | 施工業者には、喫煙マナーの周知徹底を図ってまいります。 |