

工事監査の結果に関する措置状況

○公園再整備工事（文京区立神明都電車庫跡公園）

意見	内容	意見に対する措置結果	部 課
安全関係書類について	<p>安全関係書類については、安全指示書及び現地KY活動（現地危険予知活動）記録表が作成され、現場代理人により活用されていることは確認できたが、現場巡回の記録は残されていなかった。安全指示書及び現地KY活動記録表に現場巡回記録が記載できるようにして、現場巡回記録を残すよう改善されたい。</p> <p>また、園内の通路、遊具についてはユニバーサルデザイン、バリアフリーが採用されており、特に遊具についてはインクルーシブ遊具が採用され、誰もが入園し、楽しく遊べる公園となっている。今後の本区における公園整備のスタンダードになることを期待する。</p>	<p>現場巡回について、記録を残すよう指示をした。</p> <p>インクルーシブ遊具については、現場状況や地域の意見等を踏まえ、整備を検討していく。</p>	土木部 みどり公園課