

建築基準法第 12 条第 5 項の規定に基づく
工 事 監 理 報 告 書
(建築基準法第 6 条第 1 項第 3 号用)

令和 年 月 日

建 築 主 事 殿

工事監理者 事務所名 建築士事務所 () 登録第 号
所在地 TEL
資格・氏名 級建築士 (大臣・知事) 登録第 号

工事施工者 施工者名 建設業許可 (特定・一般) 第 号
所在地 TEL
氏 名

建 築 主 住 所 TEL
氏 名

下記の建築物は、建築基準関係規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを確認しましたので報告します。

建 築 場 所		東京都文京区					丁目		
確認年月日番号		令和		年	月	日	第	号	
工 事 概 要		構 造		工事種別		新築・増築・大規模の修繕・大規模の模様替			
		規 模	地上		階、地下		階、PH		階
			建築面積		㎡、延べ面積		㎡、建築物の高さ		m
コンク リート	コンクリ ート強度	F c : 1 8、2 1、2 4			基 礎	直接基礎 支持基盤	独立・布・べた		
							地山・ローム・その他		
	鉄筋種別	SD 2 9 5 A				杭 基 礎 支持基盤	杭種別 ()		
		SD 3 4 5					砂層・礫層・その他		

1. 建築物の基礎の構造方法は、平成 1 2 年 5 月 2 3 日建設省告示第 1 3 4 7 号に適合していることを確認した。
2. 使用する木材・コンクリート・鉄筋等の品質を確認した。
3. 土台と基礎の緊結を確認した。
4. 柱の小径を建築基準法施行令第 4 3 条により確認した。
5. 床組、小屋ばり組の隅角の火打材及び振れ止めを確認した。
6. 構造耐力上必要な軸組及び壁の種類・倍率・長さ・配置を確認した。
7. 軸組が平成 1 2 年 5 月 2 3 日建設省告示第 1 3 5 2 号に適合して設置されていることを確認した。
8. 継手及び仕口の構造方法は、平成 1 2 年 5 月 3 1 日建設省告示第 1 4 6 0 号に適合していることを確認した。
9. 地面から 1 m 以内の部分について、防腐・防蟻等の処理を確認した。

(注) 検査・確認事項を○で囲んでください。