

照明設備機器等の保守点検業務

1 照明設備概要

	規格	数量
灯具	KT417Z	32
ランプ	MF1000B/BH-SC	32
安定器	MS1000BWZA	32
投光器架台	8 灯用	4

2 点検内容

下記 3 「作業内容」に基づき、年 1 回、点検・整備・試験を行うこと。

また、機器が正常に作動するよう、必要に応じて部品の交換・清掃等を実施する。

照明灯については、点検時に限らず日常から目視による点灯確認を行い、ランプ切れの起きた場合は、施設利用に支障のないよう速やかに交換すること。

3 作業内容

項目	方法
電圧測定	電圧計による確認
接地抵抗測定	測定器による確認
点灯確認	照明全灯確認
本体及び装柱具確認	柱上作業による確認
開閉器確認	温度、増し締め確認

4 その他業務内容

利用状況報告書を作成のうえ、提出すること。

5 点検日

点検日については、事前に協議の上、決定すること。

また、故障等があった場合は、速やかに適切な処置をとること。

6 報告

作業終了後、点検結果報告書を作成すること。